

PROTOKÓŁ
z kontroli instalacji gazowej

Adres kontroli: **Kraków, ul. UŁANÓW 38**

Użytkownik: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20**

1. Szafka zaworu głównego

Stan mocowania i stan techniczny szafki

Dobry

2. Gazomierz

Szczelny

3. Instalacja

Szczelność instalacji

Szczelna

Stan ścian i zamocowania instalacji

Dobry

Występowanie korozji na instalacji

Nie

4. Armatura odcinająca

Działanie zaworu głównego

Prawidłowe

Działanie zaworów przed urządzeniami

Prawidłowe

Dostępność armatury

Dobra

5. Urządzenia gazowe

grzej

Szczelne

taboret

Szczelne

szafka - 2 szt.

Szczelne

Szczelne

Szczelne

Szczelne

6. Wynik kontroli

POZYTYWNY

Uwagi i zalecenia:

Zastosowano urządzenie pomiarowe: SF-321 N nr 01166903

Użytkownik przyjmuje do wiadomości: w dolnej części drzwi pomieszczenia, w którym jest zamontowane urządzenie gazowe muszą być otwory (min. 220 cm²). Nie wolno zatykać otworów wentylacyjnych w tych pomieszczeniach, ani umieszczać w nich przewodów spalinowych lub innych urządzeń zaburzających naturalną wentylację. Szczelne okna, powinny być wyposażone w nawietrzaki.

Wykonany przegląd spełnia wymagania Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.) i został przeprowadzony z wytycznymi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (IA/TG/469/95 z dnia 24.07.1995 r.) dotyczącymi wykonywania przeglądów gazowych.

Właściciel/Zarządca budynku/ Przedstawiciel użytkownika obiektu podpisując protokół przyjmuje do wiadomości powyższe uwagi. Zobowiązuje się jednocześnie do realizacji zaleceń wskazanych w niniejszym protokole.

mgr inż. Filip Jakiel
Instalacje gazowe

01/17/157/2021, E/18/157/2021
tel. 502 896 438

Wykonujący kontrolę

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
Nr
31-450 Kraków ul. Ułanów 38
tel. 012 411-16 411-337473

Zarządca/przedstawiciel użytkownika obiektu

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Malina Kopytko

12.01 2024 r.