KA-081-3/24

KA AR

Kraków

Dom Pomocy Społecznej
Kraków, ul. Łanowa 41
wpł.
wyp. 2024 -06- 06
znak 3139 zał. Lim
podpis

OC-05.1711.31.2024
znak pisma

Kraków, dnia 6 czerwca 2024 r.

Protokół kontroli nr 31.2024
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2021 z dnia 10 marca 2021 główny specjalista Wojciech Pająk
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 6 czerwca 24. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41, 41A, 41B.
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej M.O.P.S Kraków - ul. Józefińska 14 (nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. Grzegorz Florek - kier. dz. techn.-eksp. p. Paweł Soczek - wicedyrektor, p. Agnieszka Ferenc - wicedyrektor
(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: p. Katarzyna Wilkos - dyrektor
(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia: budynek DPS + otoczenie.

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

protokół z dnia 02.04.2024 (Bud 41A) - pozytywny

b/ instalacja elektryczna

protokoły 50/2019 listopad 2019, p.poż. wyt. prądu - RAP - 0017, 0018, 0019 - 14.05.24 - sprawne, oświetlenie ewakuacyjne - 20.06.23 - pozyt.

Urząd Miasta Krakowa
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl
31-949 Kraków, os. Zgody 2
www.krakow.pl

PRS ISO 9001 ISO/IEC 27001 PCA AC 014 LAUREAT KONKURSU TERAZ POLSKA

c/ instalacja odgromowa

protokół nr 50/2019 z listopada 2019 - pozytywny.

d/kontrola stanu przewodów kominowych

B 41 - protokół 76743/23, B 41A - protokół 76782/23, B 41B - protokół 76812/23 - z dnia 20.11.2023 - pozytywne

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja 28.05.2024 (B 41, 41A, 41B)

Inne Kontrole instalacji SAP, oddymiania - 29.03.2024 - bez uwag.

1.Podręczny sprzęt gaśniczy

protokół z przeglądu gaśnic - czerwiec 2023 - przegląd i konserwacja sprzętu - sprzęt sprawny.

2/Instalacja hydrantowa

B. 41 - 1H Ø25, 1H52, B 41a - 1H Ø25 + 1H Ø52, B 41b - 1H Ø25, 1H 52 - protokół pomiarów - 06.2023 - parametry w normie

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

DPS - składa się z trzech liniowo usytuowanych, podtrzymych budynków ze wspólnymi lewy. ścianami szczytowymi, z korytarzami łączącymi obiekty na wszystkich kondygnacjach

Bud 41 - czterokondygnacyjny, podpiwniczony, dach płaski - dwie klatki schodowe wydzielone EI 30 z oddymianiem. Instalacja SAP i DSO. Na korytarzach oświetlenie ewakuacyjne. P.U. 2280 m²

Bud 41A Część Krakowa - P.U 2230 m² - ilość kondygnacji i układ funkcjonalny analogiczny - jedna klatka schodowa, wydzie-

Urząd Miasta Krakowa
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl
31-949 Kraków, os. Zgody 2
www.krakow.pl

-lone EI 30 z oddymianiem. Ten sam system zabezpieczeń pożarowych - SAP, DSO i oświetlenie ewakuacyjne. PU. 2230 m². 41B - czteropiętrowy, podpiwniczony. PU - 2247 m². dwie klatki schodowe wydzielone EI-30, z oddymianiem. SAP i DSO. Ćwiczenia ewakuacyjne - 29.03.2024.
W dniu kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie P.poż.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:
ogólnych zasad bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej kat. ZL II.
Potwierdzono wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/~~wniósł następujące zastrzeżenia~~* do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wojciech Pająk
(podpis osoby kontrolującej)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
30-725 Kraków, ul. Łanowa 41
tel./fax 12-653-23-35, 12-650-56-00

Z up. DYREKTORA
Agnieszka Ferenc
mgr Agnieszka Ferenc
Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41
(podpis osoby obecnej przy kontroli)