

DAT.271.23.2024  
DRP 158/2024

Kraków, 16 października 2024 r.

**Wykonawcy w postępowaniu  
DAT.271.23.2024**

*dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji „Budowa stacji do ładowania pojazdów elektrycznych wraz z okablowaniem na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury” DAT. 271.23.2024*

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „ustawą” informuję, że w dniu 11.10.2024 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od jednego z Wykonawców odnośnie wyjaśnienia treści SWZ. Zamawiający zamieszcza treść pytania wraz z odpowiedzią poniżej:

**Pytanie nr 4**

wskazano w załączniku nr 9\_PFU w pkt. 3 podpkt 3.5.8. w części dotyczącej:

*Szczegółowe parametry techniczne dla stacji ładowania:*

*Wyjście:*

- *Prąd wyjściowy do 500 A*

Wysokość powyższego parametru 500A nie ma uzasadnienia w przypadku mocy stacji 50kW. Czy jest to może błąd w opisie parametrów technicznych?

W związku z powyższym czy dopuszczają Państwo możliwość, aby stacja ładowania prądem stałym DC o mocy maksymalnej 50kW posiadała prąd wyjściowy do 125A.

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zbigniew Grzyb  
/-/  
Dyrektor