



LEGENDA:

- oświetlenie sufitowe i nad umywalką
- w łazienkach przyjęło po 2 szt. płaskich opraw sufitowych oraz skośne nad umywalkami (~1.8m)
- źródła światła: świetlówki kompaktowe "energouszczędne"
- w łazience z brodzikiem przyjęło na suficie dwururówkę oprawę świetłówkową IP55
- ~2x18W
- łęcznik 1–bieg. 10A, 250V
- j.w. lecz "szczelny"
- j.w. lecz z podświetleniem

NINIEJSZY PROJEKT NIE OBEJMUJE OŚWIETLIENIA, A JEDYNIIE WYPUSTY INSTALACYJNE W KOSZTORYSIE ZABEZPIECZONO SZACUNKOWE KWOTY ZAKUPU OPRAW

UWAGA:

We wszystkich łazienkach osprzęt powinien mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IP55. wg PN-IEC 60364-7-701:1999

PROJEKT: MODERNIZACJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. PRASKA 25 W KRAKOWIE			
— STANOWISZCZA, PARTER I PIĘTRO. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZWIĄZANE Z REMONTEM			
ZESPÓŁU ŁAZIENEK 1. ZAZIENKA NR 1			
OBIEKT:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ — UL. PRASKA 25, 30-329 KRAKÓW		
INWESTOR:	PRACOWNIA PROJEKTOWA: K.M. PROJEKTOWANIE INSTALACJI, SIECI I URZĄDZŃ ELEKTRYCZNYCH 30-549 KRAKÓW, UL. TRĄDZIŁŁA 16/12		
30-329 KRAKÓW, UL. PRASKA 25	PROJEKTOWANE:	Nr upr.proj.	Podpis
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	mgr inż. Krzysztof Wojko	Upr. 142-Km/75
BRANŻA:	ELEKTRYKA	SPRAWDZIŁ:	Nr upr.proj.
TYTUŁ:	PIĘTRO. ŁAZIENKA NR 1	mgr inż. Włod Kadeł	Upr. 492/94
SKALA:	1:50	DATA:	WRZESIEŃ 2010
NR PRZYSŁUKU:			40