


Protokół z okresowego, eksploatacyjnego serwisowania kotłowni

Data:	13.03.2026
Adres jednostki oświatowej:	Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Ks. Józefa 337 w Krakowie
Nr umowy:	
Typ urządzenia Moc kotłów Rok produkcji	De Dietrich wieszak nr 4 110 kW
Zakres prac:	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdzenia właściwego stanu ciśnienia wody w kotle/ - ach i instalacji• Ewentualne napełnienia instalacji c.o.• Sprawdzenia stanu zaworów i siłowników wraz z ich działaniem, a także szczelności wszystkich połączeń• Sprawdzenia działania przyrządów pomiarowych (manometry, termometry)• Sprawdzenia odmulaczy i filtrów oraz ich oczyszczenie• Sprawdzenia działania pomp obiegowych i kotłowych oraz pomp cyrkulacyjnych i ładujących zasobniki w instalacji c.w.u .• Sprawdzenia programu na tablicy sterowniczej kotła/-ów oraz zgodności wskazań temperatury na termometrach i na pulpicie kotła/-ów• Wykonania kontroli przewodów doprowadzających powietrze do kotłowni w zakresie drożności (wentylacji kotłowni)• Wykrywanie wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa pracy kotłowni• Wydawania opinii o stanie technicznym kotłowni/ kotłów na wniosek inspektora nadzoru• Jednorazowego załączenia kotłowni przed sezonem i wyłączenia po sezonie grzewczym wraz ze sprawdzeniem i odpowietrzeniem instalacji w całym budynku przy pierwszym uruchomieniu.
Zużyte materiały:	
Uwagi z realizacji (ustalenia, zastrzeżenia)	<p>W czasie serwisowania sprawdzono prawidłowość działania poszczególnych urządzeń.</p> <p>Urządzenia objęte niniejszym protokołem nadają się nie nadają się do dalszej eksploatacji.</p> <p>* Właściciel/ Zarządca/ Przedstawiciel Użytkownika obiektu podpisując protokół, przyjmuje do wiadomości powyższe wnioski i zalecenia. Zobowiązują się jednocześnie do realizacji zaleceń wskazanych w niniejszym protokole.</p>

Przedstawiciel Wykonawcy:


Świadczy
Kwalifikacyjne
Grzegorz Pręczyk
G2-E/1710/015/15 G2-D/1711/015/15
G3-E/940/015/20 G3-D/941/015/20

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bartosz Mikołajski

Właściciel/ Zarządca/ Przedstawiciel Użytkownika obiektu*:

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 48
im. "Szarych Szeregów"
30-243 Kraków, ul. Księcia Józefa 337
tel./ fax: 12 429-72-10
Nr identyf. 000699230



Załącznik nr 1 do protokołu

z dnia.....

Oświadczenie dotyczące podatku VAT naliczonego za zakup/usługę/remont

Na podstawie Zarządzenia Nr 587/2025 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 marzec 2025 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Miejskiej Kraków (GMK) oświadczam, że:

.....
.....*Serwisowanie kotłowni*.....
.....

(proszę krótko opisać wykonane prace oraz ewentualnie wskazać czy dotyczyły one działalności opodatkowanej (np. wynajem))

stanowią:

- Zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną;
- Zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną;
- Zakup związany ze sprzedażą zwolnioną;
- Zakup dotyczący sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu;
- Zakup dotyczący sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu, sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej;
- Zakup niezwiązany ze sprzedażą;

Podpis Dyrektora placówki lub osoby upoważnionej.....

DYREKTOR SZKOŁY

Mikolajski

mgr. Bartosz Mikolajski

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 48
im. "Szarych Szeregów"
30-243 Kraków, ul. Księcia Józefa 337
tel./ fax: 12 429-72-10
Nr identyf. 000699230

